

Tillsynsrapport

Skolor 2018



Tillsyn utförd av enhet miljö- och hälsoskydd våren 2018

Inledning

Under våren 2018 har enhet miljö- och hälsoskydd bedrivit tillsyn vid Gotlands skolor, på uppdrag från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Syftet har främst varit att inspektera skolornas inomhusmiljö. För att skolorna ska ha en god inomhusmiljö ställs krav på t.ex. städning och ventilation, detta eftersom många människor vistas samtidigt på liten yta. Tillsynen har utgått ifrån miljöbalkens krav samt rekommendationer från Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Syfte

Huvudsyftet har varit kontroll av att skolorna har en fungerande egenkontroll och en god inomhusmiljö. Kontrollen baseras på miljöbalken samt de föreskrifter som meddelats med stöd av den.

Metod

Inspektionerna har utförts av miljöskyddsinspektörer från enhet miljö- och hälsoskydd. Uppföljning har skett av eventuella brister som framkommit vid tidigare inspektion. Efter besöket skrevs en inspektionsrapport som skickades till skolchefen och andra berörda parter.

De områden som kontrollerats är:

- Städning
- Ventilation
- Lokalyta
- Toaletter och hygien
- Kemikaliehantering
- Buller
- Temperatur
- Utomhusmiljö

Resultat

40 skolor ingår i tillsynen.

Anmärkningar:

- **22 st – Städning.** Främst damm på hög höjd eller på hyllor. Det är fortfarande vanligt med bristande rutiner för storstädning och höghöjdsstädning samt städning av hyllor där det står saker i vägen. I övrigt få anmärkningar på den dagliga städningen.
- **20 st – Lokalyta.** Renoveringsbehov, slitna lokaler, fuktskador, bristande städbarhet, avsaknad av solskydd vid fönster, avsaknad av sandfällor vid entréer.
- **12 st – Buller.** Behov av att bulleranpassa lokaler, buller från ventilation m.m.
- **10 st – Ventilation.** Klagomål på luften, avsaknad av OVK eller ventilationens kapacitet. De allra flesta skolor har nu tillgång till OVK-protokoll och uppgifter om ventilationens kapacitet. Den informationen är även tillgänglig för enhet miljö- och hälsoskydd via en delad mapp.
- **10 st – Temperatur.** Klagomål på för kalla eller för varma lokaler.
- **8 st – Kemikaliehantering.** Avsaknad av säkerhetsdatablad, oläst kemikalierum m.m.

Uppföljning

De brister som framkommit vid årets tillsyn kommer att följas upp vid kommande årliga inspektion. Miljö- och hälsoskydds nämnden arbetar vidare med tillsyn och information till skolorna.

Diskussion

Det finns potential att förbättra framförallt rutinerna för städning och underhållet av lokalerna. Det finns en del anmärkningar på ventilation, men antalet anmärkningar har blivit mycket färre på bara några år. Övriga brister som buller, temperatur, kemikaliehantering m.m. ligger kvar på en ganska låg nivå.

Det bör nämnas att alla anmärkningar inte nödvändigtvis betyder att det är stora brister. Det finns en strävan att förbättra alla verksamheter genom att lyfta det som kan förbättras i inspektionsrapporterna. Ibland handlar det om saker som tydligt kan utgöra en olägenhet för hälsan, medan det ibland handlar mer om detaljer eller synpunkter som kommer upp just vid inspektionstillfället.

Övrigt

Frågor gällande tobak på skolorna kan bli en del av tillsynen till 2019. Tillsynsansvaret ligger egentligen på alkoholhandläggarna, som arbetar med tobakslagstiftningen, men eftersom hälsoskyddshandläggarna är ute vid skolorna årligen diskuteras möjligheten att inkludera frågor om tobak inom ramen för hälsoskyddstillsynen. Detta för att det blir ett effektivare arbetssätt som kräver mindre tid av både handläggare och skolchef. Hälsoskyddsinspektörerna kommer i så fall behöva sätta sig in i ny lagstiftning, utarbeta lämpligt arbetssätt och utöka tiden vid inspektion och rapportskrivning, samt ha dialog med alkoholhandläggarna i frågan. Det rör sig därför om en potentiellt utökad arbetsbelastning på hälsoskyddshandläggarna, utan att det kommer kunna leda till ökade intäkter från verksamheterna. Om tobakstillsynen ska ingå i hälsoskyddstillsynen finns det därför behov av en utökad ramfinansiering till hälsoskydd.

Följande skolor har ingått i tillsynen:

Visby	Mellersta Gotland
GUTESKOLAN GYMNASIUM	VÄNGE SKOLA F-6
WISBYGYMNASIET NORRA	KRÄKLINGBO SKOLA F-6
WISBYGYMNASIET SÖDRA	ROMASKOLAN F-9
DESIDERIA GYMNASIESÄRSKOLA	ENDRE SKOLA F-6
ALLÉSKOLAN 2-6	DALHEM SKOLAN F-6
GRÅBOSKOLAN F-6	VÄSTERHEJDE SKOLA F-6
SOLBERGASKOLAN 4-9	ESKELHEM SKOLA F-6
SÖDERVÄRNSSKOLAN 7-9	KLINTE SKOLA F-9
TERRA NOVASKOLAN F-6	SANDA SKOLA F-6
TJELVARSKOLAN F-3	LÖVSTA LANTBRUKSGYMNASIUM
ORIONSKOLAN, VISBY WALDORFSKOLA	
HUMLEGÅRDSSKOLAN F-1	Södra Gotland
LYCKÅKERSSKOLAN F-6	ATHENESKOLAN FARDHEM
S:T HANSSKOLAN F-6	HÖGBYSKOLAN F-6
NORRBACKASKOLAN F-6	STÅNGA SKOLA F-6
ATHENESKOLAN VISBY	GARDA SKOLA F-6
MONTESSORI FRISKOLA GOTLAND AB	HAVDHEM SKOLA F-6
GUTESKOLAN 6-9	ÖJA SKOLA F-6
Norra Gotland	
LÄRBRO SKOLA F-6	
VÄSKINDE SKOLA F-6	
FOLE SKOLA F-6	
STENKYRKA SKOLA F-6	
SOLKLINTSKOLAN SLITE F-9	
FÅRÖSUNDSKOLAN F-9	