

Tungmetallhalter i spillvatten vid Visby Reningsverk. Veckoprov Metall in - Årsvis. Bilaga 1d

År	Provtagdatum	Station	Pb mg/l	Cd mg/l	Cu mg/l	Cr mg/l	Hg mg/l	Ni mg/l	Zn mg/l	Ag mg/l
	2017-01-10	in metall	0,002	0,00022	0,24	0,002 <	0,0001	0,003	0,16	
	2017-02-06	in metall	0,002	0,00023	0,28	0,003 <	0,0001	0,003	0,2	
	2017-03-14	in metall	0,002	0,00013	0,25	0,002 <	0,0001	0,003	0,16	
	2017-04-18	in metall	0,002	0,00018	0,22	0,003 <	0,0001	0,003	0,11	
	2017-05-16	in metall	0,002	0,00019	0,27	0,002 <	0,0001	0,003	0,15	
	2017-06-20	in metall	0,003	0,00026	0,24	0,004 <	0,0001	0,005	0,15	
	2017-07-11	in metall	0,003	0,00022	0,17	0,002 <	0,0001	0,005	0,14	
	2017-08-08	in metall	0,002	0,00012	0,22	0,002 <	0,0001	0,004	0,11	
	2017-09-05	in metall	0,002	< 0,0001	0,082	0,001 <	0,0001	0,004	0,097	
	2017-10-03	in metall	0,002	0,00014	0,21	0,002	0,00015	0,003	0,12	
	2017-11-07	in metall	0,002	< 0,0001	0,17	0,001 <	0,0001	0,003	0,095	
	2017-12-05	in metall	0,002	0,00011	0,18	0,002 <	0,0001	0,002	0,092	0,0003
Sammanfattnin										
	Medel		0,002	0,0002	0,21	0,002	0,0001	0,003	0,13	0,00
	Min		0,002	0,0001	0,08	0,001	0,0001	0,002	0,09	0,00
	Max		0,003	0,0003	0,28	0,004	0,0002	0,005	0,20	0,00