

När testade du ditt dricksvatten senast?



Bara en av fyra  
dricksvatten-  
brunnar på ön har  
tjänligt vatten...



**E-coli vanligt.** Gotland har 10 000-12 000 enskilda dricksvattenbrunnar där många har problem. När Region Gotland gjorde sin senaste 100-undersökning (provtar 100 slumpvis utvalda, privata brunnar) visade det sig att bara en fjärdedel av brunnarna hade tjänligt dricksvatten. En tredjedel hade höga halter av E-coli bakterier.

Under juli till september i år genomför Region Gotlands samhällbyggnadsförvaltning projektet "Kolla din brunn". Projektet uppmanar dig som fastighetsägare att se över din vattenbrunn och testa vattenkvaliteten. Ofta beror dåligt vatten på eftersatt underhåll av brunnen.

Enkla åtgärder som kan behövas är:

- förlänga forderröret så att ytvatten inte kan tränga ner i borrhålet.
- sätta tätningslist i brunnslocket, samt skyddsnet över ventilationshuv och där vattenledningen går ner i forderröret. Detta för att hindra smådjur, insekter och skräp från att tränga in i brunnen.

Om problem med saltinträngning förekommer kan botten av borrhålet behöva tätas av genom injicering med tätningsmedel. Detta bör göras av fackman.

Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden. Därför bör man som brunnsägare kontrollera vattnet åtminstone vart tredje år.



Grävd brunn med döda råttor på grund av otätt lock.



Grävd brunn där ytvatten rinner rakt in.

**För mer information om projektet och rådgivning kontakta:**

- Enhet miljö- och hälsoskydd, 0498-26 95 90, [www.gotland.se/kolladinbrunn](http://www.gotland.se/kolladinbrunn)

**För mer information om vattenprovtagning kontakta:**

- Eurofins, 010-490 81 70, [www.eurofins.se](http://www.eurofins.se)
- Region Gotlands Vattenlaboratorium, 0498-26 80 54, [www.gotland.se/42679](http://www.gotland.se/42679)



Kolla din brunn



Region  
Gotland