

## Borrhålls information Busarve

	Roma Busarve Brunn 1	Roma Busarve Brunn U2
Anläggningsår	1975-10-24	1976-06-22
Borrprotokoll	51683	6385
Djup	40 meter	50 meter
Från mark till fast berg	3,5 meter	2,8 meter
Antal meter skyddsror	4,7 meter	4,0 meter
Jordarter ovan berg	Lera	Lera m gruslager
Borrhålet har beklättts med stålrör	140/130 mm till 4 meter	177/168 mm till 4 meter
Borrhålets bottendiameter	115 mm	159 mm
Innerdiameter på skyddsror	130 mm	168 mm
+ höjd på ök skyddsror	+36,82	+36,6

Efter ca 0,5 meter, skarv på skyddsroret



Efter ca 0,5 m, skarv på skyddsroret



Efter ca 0,4 m., skarv på skyddsroret



Efter ca 4,9 m ser vi en tydlig kant. Vi tolkar det som skyddsrörets slut.



Efter ca 4,5 m ser vi en tydlig kant. Vi tolkar det som skyddsrörets slut.



Efter ca 5,9 m ser vi vatten rinna in.



Efter ca 5,1 m ser vi vatten rinna in.